

Số: /TB-TTKSBT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của các cơ sở cấp nước huyện Vĩnh Bảo

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo;
- Các cơ sở cấp nước: Tiên Phong, Dũng Tiến, Vĩnh Long, Liên Am, Cao Minh, Thanh Lương.

Triển khai Kế hoạch số 770/KH-TTKSBT ngày 14/6/2024 về việc kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với các đơn vị cấp nước hoạt động tốt và bình thường theo Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo và chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra và lấy mẫu nước tại 6 cơ sở cấp nước trên địa bàn huyện: Tiên Phong, Dũng Tiến, Vĩnh Long, Liên Am, Cao Minh, Thanh Lương. Tổng số mẫu: 18 mẫu.

Các mẫu nước được thử nghiệm 42 thông số theo QCDP 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025: 2017.

1. Kết quả thử nghiệm

- Cơ sở cấp nước Tiên Phong: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Cơ sở cấp nước Vĩnh Long: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Cơ sở cấp nước Liên Am: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Cơ sở cấp nước Cao Minh: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Cơ sở cấp nước Thanh Lương: 0/3 (0%) mẫu đạt quy chuẩn (thông số không đạt: Coliforms, chỉ số Pecmanganat).
- Cơ sở cấp nước Dũng Tiến: 0/3 (0%) mẫu đạt quy chuẩn (thông số không đạt: Clo dư).

(Kết quả thử nghiệm gửi kèm theo)

2. Đề xuất kiến nghị

2.1. Đối với cơ sở cấp nước

- Các cơ sở thực hiện đúng và đủ các quy định về chế độ nội kiểm chất lượng nước theo quy định tại Thông tư số 41/2018/BYT ngày 14/12/2018 của

Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Yêu cầu cơ sở cấp nước Thanh Lương chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kiểm tra và vệ sinh lại toàn bộ hệ thống lắng lọc, khử trùng nước, súc rửa hệ thống đường ống phân phối nước để đảm bảo chất lượng nước theo quy định. Sau khi vệ sinh toàn bộ hệ thống cấp nước, đề nghị đơn vị thực hiện thử nghiệm lại chất lượng nước sau xử lý. Báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước về đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng. Cơ sở chỉ được thực hiện cung cấp nước cho người dân sử dụng khi chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Yêu cầu cơ sở cấp nước Dũng Tiến chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kiểm tra hệ thống khử trùng nước, đảm bảo lượng Clo dư trong nước từ 0,2 đến 1,0 mg/L. Cơ sở chỉ được thực hiện cung cấp nước cho người dân sử dụng khi chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định

2.3. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo

- Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu nước cho các cơ sở cấp nước và yêu cầu cơ sở nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị.

- Phối hợp với UBND xã thực hiện đôn đốc, giám sát các cơ sở cấp nước trong quá trình triển khai công tác vệ sinh và kiểm nghiệm chất lượng nước theo quy định.

- Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý theo quy định đối với các cơ sở có chất lượng nước sạch không đạt tiêu chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- UBND huyện Vĩnh Bảo;
- PYT huyện Vĩnh Bảo;
- UBND xã: Tiên Phong, Dũng Tiến, Vĩnh Long, Liên Am, Cao Minh, Thanh Lương;
- Khoa TTGDSK (để đăng tải trên website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

GIÁM ĐỐC

Đồng Trung Kiên

