

Số: /TB-KSBT

Hải Phòng, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết quả Ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Nhà máy nước Bắc Hưng năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Chấn Hưng;
- Trung tâm Y tế khu vực Tiên Lãng;
- Nhà máy nước Bắc Hưng.

Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-KSBT ngày 13/4/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước có công suất từ 1.000m³/ngày đêm trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng đã thực hiện lấy mẫu ngoại kiểm chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Bắc Hưng (xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng). Tổng số mẫu lấy là 03 mẫu, gồm: 01 mẫu nước sau xử lý tại bể chứa nước thành phẩm và 02 mẫu nước lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới phân phối của đơn vị cấp nước.

Các mẫu nước được phân tích 41 thông số theo QCVN 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017. Kết quả ngoại kiểm như sau:

1. Kết quả phân tích

Nhà máy nước Bắc Hưng có 03/03 mẫu không đạt QCVN 02:2023/TPHP (chiếm 100%), cụ thể:

- Chỉ số Pecmanganat vượt ngưỡng tiêu chuẩn 3/3 mẫu (100%),
(Kết quả phân tích chi tiết gửi kèm theo Thông báo này).

2. Kiến nghị, đề xuất

2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Chấn Hưng

- Chỉ đạo, đôn đốc Nhà máy nước Bắc Hưng khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho nhân dân;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tiên Lãng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kiến nghị nêu trên;

- Đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với đơn vị cấp nước có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

2.2. Trung tâm Y tế khu vực Tiên Lãng

- Thông báo kết quả ngoại kiểm cho Nhà máy nước Bắc Hưng và Ủy ban nhân dân xã Chấn Hưng;

- Phối hợp với UBND xã Chấn Hưng kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp khắc phục của Nhà máy nước Bắc Hưng; hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định về nội kiểm, kiểm nghiệm và bảo đảm chất lượng nước sạch;

- Theo dõi kết quả khắc phục của đơn vị cấp nước; trường hợp đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về bảo đảm chất lượng nước sạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã Chấn Hưng và Sở Y tế để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

2.1. Đối với Nhà máy nước Bắc Hưng

Để bảo đảm chất lượng nước sạch cấp cho người dân đáp ứng quy định của QCDP 02:2023/TPHP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị Nhà máy nước Bắc Hưng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Về bảo đảm chất lượng nước sạch

- Rà soát toàn bộ quy trình xử lý nước, đặc biệt là công đoạn khử trùng; thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm loại bỏ tình trạng nhiễm vi sinh trong nước thành phẩm và trên mạng lưới cấp nước;

- Duy trì hàm lượng clo dư theo quy định tại toàn bộ hệ thống cấp nước; tăng cường theo dõi thường xuyên các chỉ tiêu độ đục, màu sắc, mùi, vị và các chỉ tiêu chất lượng nước khác; khuyến khích lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến (online) đối với các thông số vận hành;

- Tăng cường công tác vệ sinh bể chứa nước thành phẩm, đường ống phân phối, khu vực sản xuất và hệ thống thu gom, thoát nước trong khuôn viên nhà máy;

- Thực hiện đầy đủ việc nội kiểm chất lượng nước theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế và QCDP 02:2023/TPHP;

- Sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 52/2024/TT-BYT, Nhà máy nước Bắc Hưng có trách nhiệm

lấy mẫu kiểm nghiệm lại các chỉ tiêu không đạt và gửi kết quả kiểm nghiệm, báo cáo kết quả khắc phục đến Trung tâm Y tế khu vực Tiên Lãng, Ủy ban nhân dân xã Chân Hưng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng để theo dõi, giám sát.

b) Về công tác quản lý chất lượng nước

- Thực hiện đầy đủ chế độ hồ sơ, sổ sách quản lý chất lượng nước theo quy định;

- Lập và duy trì nhật ký theo dõi hàng ngày đối với các chỉ tiêu vận hành (clo dư tự do, độ đục, màu sắc, mùi, vị...) bằng phương pháp định lượng hoặc test nhanh;

- Duy trì việc giám sát chất lượng nước từ nguồn nước thô, nước sau xử lý đến nước trên mạng lưới phân phối nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ gây mất an toàn nước sạch;

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của Thông tư số 52/2024/TT-BYT.

Đề nghị Nhà máy nước Bắc Hưng nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả khắc phục và gửi kèm kết quả kiểm nghiệm lại về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Sở Y tế theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế;
- Sở NN&MT;
- GD CDC;
- Khoa TTGDSK (để đăng tải trên Website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

} để báo cáo;

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hình